

VERBRANDINGSATTEST

☒ onderhoud

☐ keuring voor eerste ingebruikname

volgnummer attest: 334559

Firma (ook invullen indien zelfstandige)

Technicus

naam: EWL BVBA
straat en nummer: Verloren Hoek 4
postnummer en gemeente: 1760,Roosdaal
tel: 0471444500
e-mail: info@ewl-bvba.be
ondernemingsnummer: BE0840030292

voornaam en achternaam:
Anckaert Mario
erkeningsnummer:
GV / TV 21702

Datum onderhoud: 05-01-2021

Arbeidsduur: van 08:11 tot 09:35

Klant

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

voornaam en achternaam: gemeente lennik
straat en nummer: markt 18
postnummer en gemeente: 1750;lennik
tel: 0476021708
e-mail: jos.pappaert@lennik.be

straat en nummer: kroonstraat 25
postnummer en gemeente: 1750;lennik
tel:
e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal*:

☐ Gasvormige brandstof:

☐ aardgas

☐ niet-premix (GI)

☒ Vloeibare brandstof

☐ Vaste brandstof:

☐ houtpellets

☐ houtblokke

☒ aangesloten als type B 11 (open)

☐ LPG

☐ premix (GI)

☐ aangesloten als type C (gesloten)

☐ andere, namelijk:

☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)

*indeling volgens NBN CR 1749

Toestel

Brander (enkel CV)

merk: fer
type: ?
bouwjaar: 2007
fabricatienummer: geen
nominaal vermogen (kW): 55

merk: elco
type: ve1.75
bouwjaar: 2007
fabricatienummer: 000650
debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 44-75kW

Goede staat van werking	De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **		OK	Niet OK
					☐ Laaglast	☒ Hooglast		
Keteltemperatuur		°C	1,2	60		70		
sproeier: merk en type			1			danfos		
sproeier: debiet			1			1.0		
sproeier: hoek		graden	1			45		
Pompdruk		bar	1			11		
gasdruk	Teller	mbar	2					
	Gasblok	mbar	2					
	Branderbed	mbar	2					
rookindex		Bacharach	1				☐	☒
zuurstof (O ₂)		%	1, 2	5		4.8		
koolstofdioxide (CO ₂)		%	1, 2	11.6		11.7		
koolstofmonoxide (CO)		mg/kWh	1, 2	36.4		50.3	☒	☐
rookgastemperatuur (t _g)		°C	1, 2	238.2		215.1		
temperatuur verbrandingslucht (t _a)		°C	1, 2	8.8		15.1		
nettotemperatuur (t _g - t _a)		°C	1, 2	229.4		200		
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)		%	1, 2	82.9		84.4		
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)		%	1, 2	88.6		90.2	☒	☐
Serienummer Testo			1, 2	61777256		61777256		
datum			1, 2	05/01/2021		05/01/2021		
tijd			1, 2	09:14:19		09:17:06		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling			1	☒ OK		☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als			1, 2	☒ OK		☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook			3	☐ OK		☐ Niet OK		

Veilige staat van werking

druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)

-0.1 Pa

1, 2, 3

☒ OK

☐ Niet OK

verluchting en ventilatie stooklokaal

1, 2, 3

☒ OK

☐ Niet OK

dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)

1, 2

☐ OK

☐ Niet OK

dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)

2

☐ OK

☐ Niet OK

* Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling

Het stooktoestel werkt

☒ goed

☐ nietgoed

☒ veilig

☐ niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 05/01/2022

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Andere opmerkingen:


(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

voor kennisname


(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichhouders. Meer informatie op www.LNE.be en www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 334559	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus		
naam: EWL BVBA straat en nummer: Verloren Hoek 4 postnummer en gemeente: 1760,Roosdaal tel: 0471444500 e-mail: info@ewl-bvba.be ondernemingsnummer: BE0840030292		voornaam en achternaam: Anckaert Mario ☒ erkend technicus: GV / TV <u>21702</u> ☒ Schoorsteenveger		
		Datum reiniging: 05-01-2021 Arbeidsduur: van 08:11 tot 09:35		
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam: gemeente lennik straat en nummer: markt 18 postnummer en gemeente: 1750;lennek tel: 0476021708 e-mail: jos.pappaert@lennek.be		straat en nummer: kroonstraat 25 postnummer en gemeente: 1750;lennek tel: e-mail:		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)				
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B 11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749				
☐ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:				
☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)				
☒ Vloeibare brandstof				
☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk:				
Toestel		Brander (enkel CV)		
merk: fer type: ? bouwjaar: 2007 fabricatienummer: geen nominaal vermogen (kW): 55		merk: elco type: ve1.75 bouwjaar: 2007 fabricatienummer: 000650 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 44-75kW		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)				
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder				
Reiniging van het stooktoestel				
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid				
Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☐ ontstopping ☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander				
Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☒ reiniging van de filters ☒ reiniging van de ketel ☒ reiniging van de brander				
Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron				
Gebreken en maatregelen				
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:				
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		05/01/2022		
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór		DD/MM/YYYY		
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolede vakman (vaste brandstof))		voor kennisname  (handtekening klant)		
Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders.				
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Meer informatie op www.LNE.be en www.veiligverwarmen.be .				