

Ontstopping - Godderis
Oostdijk 10 8020 Oostkamp
www.ontstopping-godderis.be

0486 312 906
www.ontstopping-godderis.be
SV05534

ATTEST VAN SANERING

Datum	10/08/2021		
Eigenaar	Provincie West-vlaanderen		Koning Leopold III Laan 41
			8200 Sint-Andries
Werk	Be-Part		Westerlaan 17
			8790 Waregem
Lediging	Uur		
Reiniging	Uur		1u inwendig
Opvullen	Uur		neen met inert materiaal
Product		gasolie	ja
Capaciteit	Bovengronds		5.200 Liter
Materiaal		Staal	ja
Type			ja Enkelwandig
Identificatie		N	N
Mangat	diam		400 mm
Plaatdikte		onbekend	mm
Diameter			1300 mm
Breedte			mm
Hoogte			mm
Lengte			4000 mm
Plaatsing			
Bekleding	uitwendig		verf
Toestand	inwendig		goed
Lekkage			geen
Abraak			ja
Ophaling			ja

Afvoer residus		
Slib		liter
Ophaling		
Attest	ja	
Bev. Water	220	kg
Recyclage	ja	Marpos nv
Staal	ja	

Verklaring : Reiniging van de tanks en afvoer van het slib werd uitgevoerd, volledig in overeenstemming met de geldende Vlare 2 voorschriften terzake.

ontstopping-godderis

zaakvoerder Godderis Peter

