

Keuringsattest van de binneninstallatie voor drinkwater m.b.t. voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming

In uitvoering van het decreet van 24/05/2002 (Drinkwaterdecreet), het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 8 april 2011 (Algemeen Waterverkoopreglement), het ministerieel besluit d.d. 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer.

Naam aanvrager*	BVBA LOUWAGIE		
Adres	RENINGELST STR 9		
(Postcode + gemeente)	8956	KEMMEL	
BTW-nummer	0466489232	(*ontvangt de factuur van de keuring)	E-mail: INFO@BVBALOUWAGIE.BE
Aanvrager wenst formulier te ontvangen:	per e-mail		

Keurder	Wim De Bruyne	Bedrijf	Electro-Test VZW
Telefoon	+32 2 751 98 39	Adres	Kerkstraat 33
Badge nr.	09209		1820 Melsbroek

Gekeurde installatie			
Klant/titularis	RSVK	Watermeter nr.	NIET GEPL
Adres	MEENSEWEGB 71A	Klantnr	
	8900 IEPER	Telefoon	
(indien huisnummer nog niet gekend, perceelnummer vermelden)		Email	
Datum keuring	26/02/2020 (dd/mm/jjjj)	Exploitant	De Watergroep West-Vlaanderen
Het betreft een	klasse C installatie	wooneenheid appartementsgebouw	
De keuring betreft een	basiskeuring met inventarisatie	belangrijke wijziging	
De aanvrager geeft toestemming om het keuringsattest digitaal over te maken aan de exploitant: ja			

Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK	Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK
1. Uitvoeringsplan	Aanwezig		OK	18. Handsproeier bidet/WC	Nt Voorzien		
2. Toestellenlijst	Aanwezig		OK	19. Keukenkraan	Aanwezig	AA	OK
3. Centrale beveiliging	Aanwezig	EA	OK	20. Handsproeier keukenkraan	Nt Voorzien		
4. Tweedecircuitwater aanwezig	Nt Voorzien			21. Lavabo	Aanwezig	AA	OK
5. Bijvulling tweedecircuitwater	Nt Voorzien			22. Handwasbakje	Nt Voorzien		
6. Wanverbinding	Nt Voorzien			23. Uitgietsbak	Nt Voorzien		
7. Bijvulling CV	Aanwezig	CAB	OK	24. (Bij)vulling zonnekring	Nt Voorzien		
8. Warmwaterproductie op CV	Aanwezig	VG	OK	25. Zwembadverwarming	Nt Voorzien		
9. Waterverwarmingstoestellen	Nt Voorzien			26. Zwembadbijvulling	Nt Voorzien		
10. Waterbehandeling	Nt Voorzien			27. Afvoer beveiliging(en)toestel(len)	Aanwezig	Y	OK
11. Kraan voor slangaansluiting	Aanwezig	WASM	OK	28. KWT mengkraan	Nt Voorzien		
12. Bad: uitloop kraan	Aanwezig	AA	OK	29.			
13. Handsproeier badkraan	Aanwezig	EB	OK	30.			
14. Automatische badspoeling	Nt Voorzien			31.			
15. Douche met vaste kop	Nt Voorzien			32.			
16. Douche met handsproeier	Aanwezig	BEL	OK	33. Drukverhoging	Nt Voorzien		
17. WC	Aanwezig	BEL	OK	Pictogrammen	Nt Voorzien		

Aandachtspunten

- ☐ om lekverliezen te voorkomen is het aangeraden de zichtbare afvoer van uw bijvulsysteem tweedecircuitwater zichtbaar te onderbreken!
- ☐ intentie tot wanverbinding

CONFORMITEITSVERKLARING

De binneninstallatie is: **conform**

Belangrijk: deze conformiteitsverklaring geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrekking functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij een belangrijke wijziging zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement vraagt u een nieuwe keuring aan. Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de binneninstallatie.

Keuringsattest Nr.: **HB-1208505**

V.U.: AquaFlanders vzw - uitgave 01/01/2019

Ref 1: **250/2020/2/26/4**

Ref 2: