

VERBRANDINGSATTEST

☒ onderhoud

☐ keuring voor eerste ingebruikname

volgnummer attest: 334559

Firma (ook invullen indien zelfstandige)

naam: EWL BVBA
straat en nummer: Verloren Hoek 4
postnummer en gemeente: 1760,Roosdaal
tel: 0471444500
e-mail: info@ewl-bvba.be
ondernemingsnummer: BE0840030292

Technicus

voornaam en achternaam:
Anckaert Mario
erkeningsnummer:
GV / TV 21702
Datum onderhoud: 05-01-2021
Arbeidsduur: van 08:11 tot 09:35

Klant

voornaam en achternaam: gemeente lennik
straat en nummer: markt 18
postnummer en gemeente: 1750;lennik
tel: 0476021708
e-mail: jos.pappaert@lennik.be

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)
straat en nummer: kroonstraat 25
postnummer en gemeente: 1750;lennik
tel:
e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal*:

☐ Gasvormige brandstof:

☒ Vloeibare brandstof

☐ Vaste brandstof:

☒ aangesloten als type B 11 (open)

☐ aardgas

☐ niet-premix (GI)

☐ LPG

☐ premix (GI)

☐ houtpellets

☐ houtblokke

☐ aangesloten als type C (gesloten)

☐ andere, namelijk:

☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☐ andere, namelijk:

*indeling volgens NBN CR 1749

Toestel

merk: fer
type: ?
bouwjaar: 2007
fabricatienummer: geen
nominaal vermogen (kW): 55

Brander (enkel CV)

merk: elco
type: ve1.75
bouwjaar: 2007
fabricatienummer: 000650
debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 44-75kW

Goede staat van werking	De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **		OK	Niet OK
					☐ Laaglast	☒ Hooglast		
Keteltemperatuur		°C	1,2	60		70		
sproeier: merk en type			1			danfos		
sproeier: debiet			1			1.0		
sproeier: hoek		graden	1			45		
Pompdruk		bar	1			11		
gasdruk	Teller	mbar	2					
	Gasblok	mbar	2					
	Branderbed	mbar	2					
rookindex		Bacharach	1				☐	☒
zuurstof (O ₂)		%	1, 2	5		4.8		
koolstofdioxide (CO ₂)		%	1, 2	11.6		11.7		
koolstofmonoxide (CO)		mg/kWh	1, 2	36.4		50.3	☒	☐
rookgastemperatuur (t _g)		°C	1, 2	238.2		215.1		
temperatuur verbrandingslucht (t _a)		°C	1, 2	8.8		15.1		
nettotemperatuur (t _g - t _a)		°C	1, 2	229.4		200		
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)		%	1, 2	82.9		84.4		
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)		%	1, 2	88.6		90.2	☒	☐
Serienummer Testo			1, 2	61777256		61777256		
datum			1, 2	05/01/2021		05/01/2021		
tijd			1, 2	09:14:19		09:17:06		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling			1	☒ OK			☐ Niet OK	
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als			1, 2	☒ OK			☐ Niet OK	
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook			3	☐ OK			☐ Niet OK	

Veilige staat van werking								
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-0.1 Pa	1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK			
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK			
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK		☐ Niet OK			
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☐ OK		☐ Niet OK			

* Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling

Het stooktoestel werkt

☒ goed

☐ nietgoed

☒ veilig

☐ niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 05/01/2022


Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Andere opmerkingen:


(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

voor kennisname


(handtekening klant)

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 334559
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: EWL BVBA straat en nummer: Verloren Hoek 4 postnummer en gemeente: 1760,Roosdaal tel: 0471444500 e-mail: info@ewl-bvba.be ondernemingsnummer: BE0840030292		voornaam en achternaam: Anckaert Mario ☒ erkend technicus: GV / TV <u>21702</u> ☒ Schoorsteenveger	
		Datum reiniging: 05-01-2021 Arbeidsduur: van 08:11 tot 09:35	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: gemeente lennik straat en nummer: markt 18 postnummer en gemeente: 1750;lennek tel: 0476021708 e-mail: jos.pappaert@lennek.be		straat en nummer: kroonstraat 25 postnummer en gemeente: 1750;lennek tel: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B 11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749			
☐ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:			
☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)			
☒ Vloeibare brandstof			
☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: fer type: ? bouwjaar: 2007 fabricatienummer: geen nominaal vermogen (kW): 55		merk: elco type: ve1.75 bouwjaar: 2007 fabricatienummer: 000650 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 44-75kW	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid			
Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☐ ontstopping ☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander			
Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☒ reiniging van de filters ☒ reiniging van de ketel ☒ reiniging van de brander			
Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen			
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		05/01/2022	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór		DD/MM/YYYY	
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolede vakman (vaste brandstof))		voor kennisname  (handtekening klant)	
Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders.			
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Meer informatie op www.LNE.be en www.veiligverwarmen.be .			