

Klantverantw.:
Opdrachtnr.: ELE/32548/000
Klantnr.: **4916**
Cont.pers.: P. De Meutter
Tel.: 03/324.27.28, Fax: -
GSM: - e-mail: -

ProKo.: LS42
Verslagnr.: **4259326**
Voorl. verslagnr.: -
Datum: 08/10/2013

Afdeling: ELE



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

O.C.M.W. ANTWERPEN
DEP.FINANCIEN-CREDITEURENB.
LANGE GASTHUISSTRAAT 33
2000 ANTWERPEN 1

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN BRANDERS

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:

Plaats van onderzoek: PP ZWARTE AREND Prof. V. D. Wildenberghln. 2 DEURNE 2100

Datum van onderzoek: 25/09/2013

Periodiciteit: 12 maanden

Aard onderzoek: Controlebezoek - jaarlijks

Volgende onderzoek vóór: 25/09/2014

Onderzoeker: VAN GORP JEROEN

Aanwezige persoon: -

Opdrachtgever/installateur: OCMW ANTWERPEN

Eigendom van: OCMW ANTWERPEN

ONDERZOEK

Het onderzoek is uitgevoerd op basis het ARAB en beperkt zich tot de punten hieronder beschreven.

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE

KETEL 1 (CV)

Plaats: kelder
Brandstof: aardgas
Merk: Viesmann
Type: B23 verticell 3001 023
Vermogen: 83 kw
Serie nr.: 7260918201748
Voeding: 240 V mono
Electr. veiligheid: aut. 2x16 A
Aarding: aanwezig

KETEL 2

Plaats: kelder
Brandstof: aardgas
Merk: Viesmann
Type: B23 verticell 3001 023
Vermogen: 83 kw
Serie nr.: 7260918204026
Voeding: 240 V mono
Electr. veiligheid: aut. 2x16 A
Aarding: aanwezig

INBREUKEN

Geen.

NOTA

Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de branders, de opvatting is niet van toepassing.

BESLUIT

In het kader van ons onderzoek hebben wij geen tekortkomingen vastgesteld.

Technisch Directeur,

J. G. Groes