



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P034112152



N 205644

Resi code:

☐ Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11

☒ Oost & West - Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : Chermaco, N.V.

Naam, voornaam : Provinciehuis, Albert Vlaanderen, Abolijseke

Streek : Sebastiaansstraat 5

Adres : Abolijsekestraat 9

Ident. Kaart nr. : 8400 Controle

Post nr. + Stad : 8200 Sint-Anthoon - Brugge

BTW nr.: BE

Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☐

|                                             |                                                                |                                 |                                              |                                         |                                   |                                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Art 270    | <input type="radio"/> ingebruikname                            | <input type="radio"/> wijziging | <input checked="" type="radio"/> uitbreiding | <input checked="" type="radio"/> Art 86 | <input type="radio"/> Art 271 bis | <input checked="" type="radio"/> <del>Wooneenheid</del> |
|                                             | <input type="radio"/> mobiel                                   | <input type="radio"/> tijdelijk |                                              | <input type="radio"/> Art 87            | <input type="radio"/> Art 278     | <input type="radio"/> ② Huishoudelijke werkeenheden     |
| <input type="radio"/> Art 271               | <input type="radio"/> periodiek                                | <input type="radio"/> controle  | <input type="radio"/>                        | <input type="radio"/> Art 88            | <input type="radio"/> Art         | <input type="radio"/> ③ Gemeenschappelijke delen        |
| <input type="radio"/> Art 276 : verzwaaring | <input type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid |                                 |                                              | <input type="radio"/> Art               | <input type="radio"/> Art         | <input checked="" type="radio"/> Werkeenheden           |

Algemene gegevens elektrische installatie :

|                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                               |              |        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Gegevens<br>verdelers       | EAN                                                               | 54149881000005233                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> EAN niet meegedeeld | <input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst                                |              |        |
|                             | kWh meter nr.                                                     | 78578644                                                                                                                                                                                                                   | meterstand dag                            | 220.17                                                                        | nacht        | 101.76 |
| Gegevens<br>installatie     | Bescherming aansluiting (A) :                                     | <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100            | <input type="radio"/>                     | nr. :                                                                         | meterstand : |        |
|                             | Ontworpen voor U <sub>N</sub> :                                   | <input type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input checked="" type="radio"/> 3N400 V                                                                                                                         | <input type="radio"/>                     | Type aardelektrode :                                                          |              |        |
|                             | Maximale nominale stroom (A) :                                    | <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input checked="" type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100 | <input type="radio"/>                     | <input checked="" type="radio"/> aardingslus <input type="radio"/> pen / baar |              |        |
| Beschrijving<br>installatie | Voedingsleiding hoofdbord :                                       | 4 X 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                      | Type :                                    | X4B                                                                           |              |        |
|                             | Algemene differentieelstroominrichting :                          | 63 A 1200 mA 15A                                                                                                                                                                                                           | Aantal borden :                           | 1                                                                             |              |        |
| O zie<br>bijlage(n)         | 4 x 12 panelen Enfinity 245 WP                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Aantal eindstroombanen :                                                      |              |        |
|                             | 1. Omvormer Phoenix 16 plus 120 Sec. H <sup>o</sup> : 4.2.10.0.18 |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                               |              |        |

Metingen - testen - controles - verzegeling :

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                          |                                                       |                                             |                                            |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking                                                                                                                                                      | <input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking         | <input checked="" type="radio"/> Montage | <input checked="" type="radio"/> Toestellen           | <input checked="" type="radio"/> Materieel  | <input checked="" type="radio"/> doorsnede | <input checked="" type="radio"/> Schema's |
| <input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : 8.5 Ω                                                                                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : 20.5 MΩ | <input type="radio"/> Controle foutlus   | <input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit | <input checked="" type="radio"/> Test diff. |                                            |                                           |
| Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input type="radio"/> werd verzegeld <input checked="" type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden |                                                                    |                                          |                                                       |                                             |                                            |                                           |

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Inbreuken<br>Nieuwe<br>installatie    |                                                   |
| <input type="radio"/> Nihil           |                                                   |
| Inbreuken<br>Bestaande<br>installatie |                                                   |
| <input type="radio"/> Nihil           |                                                   |
| Opmerkingen                           | Enkel de uitbreiding PV behoort tot het onderzoek |
| <input type="radio"/> Nihil           |                                                   |

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.

☐ De bestaande installatie voldoet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : Joukhare Peter

Agent nr. : 3411 Datum : 17.10.2011

Bijlage(n) : ☐ Situatieschema('s) :

☐ Eéndraadsschema('s) :

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- ☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- ☐ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

**A. ISOLATE**

- 1101 De algemene isolatieweerstand voor de installatiedelen gebouwd vóór 24/06/2000 is onvolledig en dient op een waarde getracht te worden die hoger is dan 25.000 Ohm (art.20 AREI).
- 1104 De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde getracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI).

**B. AARDING**

- 1201 De aardgeleider dient stroomtochtaars van de hoofdaardingsskelen aangesloten te worden en de beschermingsgeleider van toestellen en/of equipotentiaalverbindingen stroomopwaarts.
- 1201 Een aarding verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften (art. 66 - 71 AREI).
- 1202 Afwezigheid van aardingslus onder de linding. Een afwijking moet aangevraagd worden aan de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Bestuur Energie, Koning Albert II laan 16 - 1000 Brussel - tel: 02 277 51 11 - fax: 02 277 51 07 (art. 86.01 AREI).
- 1203 De waarde van de spelingsweerstand van de aarding dient kleiner te zijn dan 30 Ohm (art. 86.07 AREI).
- 1205 De waarde van spelingsweerstand is niet aangepast aan de gevoeligheid van de geplaatste afweertheetschakelaar (niet-huishoudelijke installatie) (art. 86.05 AREI).
- 1206 Aarding is verwezenlijkt door gebruik van water- en/of gasleidingen. Een aarding verwezenlijken conform de voorschriften (art. 68 - 71 AREI).
- 1208 De aardgeleider (verbinding tussen aardeleiden en de hoofdaardingsskelen) uitvoeren met een doorsnede van minstens 16 mm² ader uit koper (art.71 AREI) met gelijgroene isolatie (art.199 AREI).
- 1209 De aansluiting van de equipotentiaal- en/of de beschermingsgeleiders is uit te voeren d.m.v. las- of klemverbinding (art.70/4/05 AREI).
- 1210 Een demonteerbare aansluitstuk (aardingsonderbreker) dient aangebracht te worden in de aardgeleider teneinde de meting van de verspreidingsweerstand mogelijk te maken (art.28, 70.05 AREI).
- 1211 Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) moet steeds gemakkelijk toegankelijk zijn (art.15, 86.01 AREI).

**C. EQUIPOTENTIALVERBINDINGEN**

- 1301 Een hoofd-equipotentiaalverbinding is te installeren en te verbinden (art.72, 78.05 AREI).
- 1302 De aansluitingen van de hoofd-equipotentiaalverbindingen (water-, gasleiding, verrek- en terugvoeding van verwarming) dienen vervolgd te worden (art.72.01 AREI).
- 1303 Hoofd-equipotentiaalgeleider(s) met een doorsnede van min. 6 mm² met gelijgroene isolatiekleur is (zijn) te voorzien (art.72.02 AREI).
- 1304 Bijkomende equipotentiaalverbinding(en) in de badkamer of douche is (zijn) te installeren (art.86, 10 AREI).
- 1305 De plaatsing van bijkomende equipotentiaalverbinding(en) in de badkamer of douche is (zijn) te vervolledigen (art.86, 10 AREI).
- 1306 Bijkomende equipotentiaalverbinding(en) verwezenlijken met gelijgroene geleider(s), doorsnede minstens 4 mm² (of 2,5 mm² onder buis) (art.73.02, 199 AREI).
- 1307 De doorsnede van de hoofd-equipotentiaalverbindingen dient aangepast te worden (art.72.02 AREI).
- 1308 De continuïteit van de equipotentiaalverbindingen dient verzekerd te worden (art.72.03, 73.03 AREI).
- 1309 De kleurcode werd niet nageleefd, geleider met gelijgroene isolatiekleur is te voorzien voor de equipotentiaalverbindingen (art.72.03, 73.03 en 199 AREI).
- 1310 De doorsnede van de bijkomende plaatselijke equipotentiaalverbinding(en) dient aangepast te worden (art.73.02 AREI).

**D. DIFFERENTIEEL**

- 1401 Een verzegelde algemene differentieelschakelaar dient geplaatst te worden aan het begin van de installatie (art.86.07 AREI).
- 1402 Een algemene differentieelschakelaar met een nominale stroom (In) van minstens 40A en een gevoeligheid van maximum 300 mA dient geplaatst te worden (art.86.07, 249.02 AREI).
- 1405 De *test en stroomafname* van de differentieelschakelaar dient aangepast te zijn aan de overschroonbevoegd (art.85.02, 116 AREI).
- 1406 Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor de installaties van badkamers (art.86.08 AREI).
- 1407 Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor de machine, vaatwasmachine en/of droogkast en gelijkaardige toestellen (art.86.08 AREI).
- 1409 De algemene differentieelschakelaar dient aan het begin van de installatie (omiddelbaar stroomtochtaars van kWh-meter) geplaatst te worden, teneinde de bescherming tegen onrechtstreekse aantrekking te verzekeren bij gebruik van leidingen van klasse I (v.o.: XPE; VF/B; EVA/B; EMB/B) (art.88, 86.07 AREI).

(\*) In het geval dat tijdens dit tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreddingen overlijven, moet het organisme een kopie van het proces-verbaal van het controloerzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die bevestigd is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties. U hebt de verplichting de Federatie Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft omiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen op rechtstreekse of onrechtstreekse te wijlen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

**E. SCHEMAS**

- 1501 Een draadschema(s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art.16, 266, 269 AREI).
- 1502 Situatieschema(s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art.266 AREI).
- 1503 Een draadschema(s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art.16, 266-269 AREI).
- 1504 Situatieschema aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art.269 AREI).
- 1505 De vermelding van de gegevens van de installateur, van de eigenaar en het adres van de installatie ontbreken op de schema's en plannen (art.269 AREI).

**F. ELECTRICHE BORD**

- 1601 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.
- 1602 Pictogram "tevensgevaar" dient op dezelfde wijze aangebracht te worden.
- 1604 Bijkomende differentieelschakelaar(s) met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen (waarde van verspreidingsweerstand van de aarding  $R_a > 30 \text{ Ohm}$ ), op de bestaande differentieelbeveiliging zijn twee of meer kringen met meer dan 16 contactdozen aangesloten (art.86.07 AREI).
- 1601 Minstens twee stroomkringen voor de verlichting te voorzien (art.86.05 AREI).
- 1601 Het schakelbord op ongeveer 1,50 m boven de vloer plaatsen (art.246.03 AREI).
- 1602 De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art.246.03 AREI).
- 1603 Het schakelbord dient verandering te worden, de beschermingsgrad tegen rechtsstreekse aarding is onvoldoende (art. 248.01 AREI).
- 1604 Het verdeelbord is te voorzien van een achterwand (art.248.01 AREI).
- 1605 Daar of afschermplaat van het schakelbord terugplaatsen. Aankleding van naalde onder spanning staande delen is mogelijk (art.19, 49.01 en 248 AREI).
- 1606 De gepaakte, naalde onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (art.19, 49.01 AREI).
- 1607 De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedekt te worden (art.19, 49.01 en 248 AREI).
- 1608 Een algemene alpolige schakelingschakelaar te voorzien (art. 246.02 AREI).
- 1610 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art.15, 252 AREI).
- 1611 De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art.16, 266 AREI).
- 1612 Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (art.9, 252 AREI).
- 1702 In meerdere kringen is de smekelbaarheid of éénpolige automaat in de nulgeleider te vervangen of is de beveiliging van de betrokken kringen te vervangen door alpolige automaten (art.130 AREI).
- 1703 De stroomkring(en) moeten zo uitgevoerd worden dat hij (zij) niet omgewid door andere stroomkanalen gevuld kan (kunnen) worden, de kringen aangebracht op meerdere stroomkanalen zijn te schakelen (art.3.01 AREI).
- 1704 De smekelingschakelaars of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te worden van veiligheidsmaatregelen (art.251.01 AREI).
- 1706 De overbrugde zakering(en) moeten vervangen worden (art.255 AREI).
- 1707 De overbrugde automatische moeten vervangen worden (art.255 AREI).
- 1708 De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomtochtaars gefasende leiding en/of verbruiker (art.116, 117, 118 AREI).
- 1709 De leidingen waarvan de doorsnede van de geleider 1 mm² bedraagt, moeten door smekelingsleidingen met een nominale stroomsterkte (In) van maximum 6A of automaten van maximum 10A beschermd worden (art.278.05 AREI).
- 1805 De leidingen waarvan de doorsnede van de geleiders minder dan 1 mm² bedraagt, moeten vervuld of vervangen worden of voorzien te worden van een afdoende beveiliging voor de betrokken toepassing (art.278.05 AREI).
- 1806 De stroomkring(en) voor de contactdozen moeten uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mm², de minimale doorsnede van 1,5 mm² is enkel toegestaan voor stroomkanalen die geen contactdozen bevatten (v.o. stroomkanalen enkel voor verlichting) (art.198 AREI).
- 1807 Gemengde stroomkring(en) - verlichting en contactdozen(s) moeten uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mm² (art.198 AREI).
- 1808 De stroomkring (en) voor de aansluiting van elektrische formidaten, washuizen en wasmachines moeten uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 6 mm² voor één-taige of 4 mm² voor drie-taige kringen. Een afwijking hierop is mogelijk mits het gebruik van een minimale doorsnede van 2,5 mm² en indien minstens wordt voldaan aan één van de drie onderstaande voorwaarden: - ofwel de geleiders installeren in een buis met diameter van minstens 1" (= 25 mm) - ofwel een reservebuis installeren die uitloopt in de nabijheid van een voedingspunt - ofwel kabel voorzien gemonteerd in opbouw (art.198 AREI).

**G. DE BESCHERMINGSGELEIDER**

- 1214 De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen (art.70.06, 86.02, 86.04 AREI).
- 1215 Beschermingsgeleider(s) (PE) is (zijn) te voorzien in een doorsnede van minstens 4 mm² (ader-isolatiekleur: gel/groen) indien niet mechanisch beschermd of met een doorsnede van minstens 2,5 mm² (ader-isolatiekleur: gel/groen) onder buis (art.70.02 AREI).
- 1216 De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (art.70.05 AREI).
- 1218 Contactdozen(s)zient: de aardingsspan dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie (art.86.05 AREI).
- 1219 Het verbruiksvoestel met geleidend omhulsel en enkel basisisoleatie (klasse II) moet d.m.v. een beschermingsgeleider (PE= met gel/groene isolatiekleur) aangesloten worden op het aardingsschakelbord (art.30.07, 70.06 AREI).

**H. KLEURCODE EN LEIDINGEN**

- 1081 Wij raden U aan de niet-gebruikte leidingen te verwijderen.
- 1083 Verwijzing de gelijgroene geleider(s) geleider gebruikt als actieve geleider (art.199 AREI).
- 1601 Wanneer een geleider met blauwe adreissolatie gebruikt wordt, moet die voor de nulgeleider gereserveerd worden indien deze aanwezig is in betrokken stroomkring (art.199 AREI).
- 1909 De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (art.143, 209 AREI).
- 1610 De niet-gepasteerde kabel(s) moeten mechanisch beschermd worden waar ze aan beschadiging of schokken blootgesteld zijn (door gang van muren, plafonds, enz.) (art.201, 208 AREI).
- 1811 De kabels van het type XVB, VVB- en/of CV(G)V moeten mechanisch beschermd worden op de aan beschadiging blootgestelde plaatsen tot op minimale hoogte van 10 cm boven het vloerpeil (art.201 AREI).
- 1813 De aardeleiden tegeleiden in de muren van lokalen moeten in acht genomen worden bij het indruiven van niet in buis gepaketeerde kabels van het type XVB- of VVB (art.214.02 AREI).
- 1815 De geleiders van het type VCB moeten in daarvoor bestemde buizen/kabelgoten geleidelid worden (art.207, 210 AREI).
- 1818 De elektrische leidingen op voldoende afstand van alle andere niet elektrische leidingen ins-takken (art.202 AREI).
- 1819 Het gebruik van contactstoppen (stekkers) is enkel toegestaan bij aansluiting van snoeren op de vaste installatie (art.240 AREI).

**I. TOESTELLEN**

- 1691 Schakelaar, contactdozen of afkloofdozen hanteren en/of opladen bevestigen.
- 1822 De verbindings verwezenlijken in verbindings- of afkloofdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen, in gelijkaardige van verlichtingsbestellen (art.207.07 AREI).
- 1902 Indien de onderbreiding van de stroomkanalen uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (art.250.02 AREI).
- 1903 De schakelaar die een stopcontact met een nominale stroomsterkte groter dan 16 A bedient moet alle actieve geleiders onderbreken (art. 250 AREI).
- 1904 De schakelaars en de contactdozen die in de veranden ingebouwd zijn, moeten in aangegane inwendigheden of blokken geplaatst zijn (art.249.01, 250.03 AREI).
- 1906 Contactdozen, conform IEC 603-112, met kinderbeveiliging en aardingcontact plaatsen (art.11, 49.02, 86.03 AREI).
- 1907 Plaats de op een wand bevestigde contactdozen op een voldoende hoogte ten opzichte van het vloerpeil, met de as van uitparing op een hoogte van minstens 25 cm in vochtige lokalen en 15 cm in droge lokalen (art.249.01 AREI).
- 1908 Het materiaal moet gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden (art.19 AREI).
- 1909 Gebruik materiaal met een beschermingsgrad die minstens IPX (IPXX-C) is (art.19, 49.01 AREI).
- 1911 De beschermingsgrad (IP) van het elektrisch materiaal dat in de badkamer geplaatst is, moet aangepast zijn aan het volume waarin dit geïnstalleerd is (art. 19 en art.86, 10 AREI).
- 1914 De toestellen zonder aardingsmogelijkheid en enkel basisisoleatie zijn niet toegestaan voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige installaties (klasse 2, art.30.07a, 86.04 AREI).
- 1915 De vast opgestelde elektrische verwarminstoestellen zijn niet geïnstalleerd (art.270 AREI).
- 1916 De gegevens van het toestel of de machine zijn onbeschikbaar of onvolledig, geleide ons de nodige informatie te bezorgen teneinde veiligheidsmaatregelen te onderzoeken (art.77 AREI).
- 1917 De traag(s) is (zijn) niet van het type "veiligheidsstraal" de installatie die aangesloten is aan de secundaire van de betrokken traag(s) dient aldus uitgevoerd te worden volgens de voorschrift ten die van toepassing zijn voor laagspanningsinstallaties (art.28, 32 AREI).

**J. BRANDBEVEILIGING**

- 1712 Een overstroombescherming aanbrengen in de secundaire kring van de transfo (art.116, 127 AREI).
- 1921 De transformator(en) geplaatst in een omgevingstemperatuur die de toegelaten waarde overschrijft dien(en) verplaatst te worden of de afkloofingsvoorwaarden zijn te verbeteren (art.104.03, 282 AREI).
- 1922 Het toestel in de nabijheid van brandbare materialen dient verplaatst te worden; brandgevaar (art.104 AREI).
- 1925 Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten (schakelaar, contactdozen, verlichtingsbestel, ...) (art.104, 242, 249 AREI).