



AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winsttoegmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services

ORIGINEEL

Contract beheerd door: **Zetel VLAANDEREN**
Bollebergen 2A Bus 12 / B-9052 Gent Zwijnaarde
Tel.: +32(0)9 244.77.11 - Fax: +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be
Contactpersoon: Nick Batsele, Electriciteit

DE PINTE

26 APR 2013

IN

UIT

• Onze gegevens
Verslag nr.: GEN/16/12155660/00/NL/000

Contractref.: 1053725/6000

• Uw gegevens
Ref: offerte 07/1062/

• Interventiegegevens
Plaats: BIBLIOTHEEK - Kerkplein - 9840 De Pinte
Datum: 28/03/2013
Uitgevoerd door: Dick Geert/4433

GEMEENTEBESTUUR VAN DE PINTE
Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE: laagspanningsinstallatie

NOOT 1: Wij vestigen uw aandacht op het koninklijk besluit van 12 augustus 1993, dat de minimumvoorschriften inzake veiligheid bevat waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of installaties) moeten voldoen, rekening houdend met de stand van de techniek. Dit omvat de elektrische uitrusting van de machines. De controle op basis van de minimumvoorschriften voor de elektrische uitrustingen van de machines is niet opgenomen in dit verslag.

NOOT 2: Wij vestigen uw aandacht op het koninklijk besluit van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen, onderworpen aan het ARAB. Voor bijkomende informatie kan u altijd bij ons terecht.

BASIS VAN HET ONDERZOEK

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

- ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES (AREI)

INDELING VAN HET VERSLAG

- ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
- METINGEN / PROEVEN
- INBREUKEN
- OPMERKINGEN
- TABELLEN

BESLUIT

- De in dit verslag beschreven elektrische installatie voldoet aan de hierboven vermelde voorschriften.

Datum van afdruk: 22/04/2013
Aantal blz.: 5
Bijlage(n):
Distributie: or.
CC:

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal





I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

1. Algemeen

Referentieartikel(s)

art. 87 AREI - Elektrische installatie zonder een elektrische dienst (geen personeel BA4-BA5 aanwezig) : zie art. 86 van het AREI

Aardingsschema's:

Plaats(en)/transfo / bron

Schema TT

Bedrijfsspanning(en):

Plaats(en)

Bedrijfsspanning : 3x 230V

2. Uitwendige invloedsfactoren

Er zijn geen bijzondere uitwendige invloedsfactoren, volgens de ons verstrekte informatie.

3. Omschrijving

Copy van plannen en schema's ter plaatse
Zie punt V: TABELLEN

II. METINGEN EN PROEVEN

1. Aardingssysteem

Bestaand aardingssysteem. Geen uitvoeringsgegevens bekend

Meting losgekoppeld 10,31Ω

2. Isolatiemetingen

De waarden die werden vastgesteld bij alle uitgevoerde metingen waren voldoende, behoudens de vermelde inbreuk(en).

3. Meetapparatuur

Type

Nummer

Metrel

314665

4. Diverse

Teller nr.: 8819253



Blz: 3 / 5
Verslag nr.: GEN/16/12155660/00/NL/000
Contractref.: 1053725/6000

III. INBREUKEN

Nihil

IV. OPMERKINGEN

- F1 De aardingscontinuïteit werd steekproefgewijs nagezien.
- F2 De controle betreft de bereikbare en zichtbare delen van de installatie.
- F3 Kring o' is te benoemen.
- F4 Stopcontact aan prikklok is te bevestigen op montageplaat.

V. TABELLEN

Zie volgende pagina(s)



Blz: 4 / 5
Verslag nr.: GEN/16/12155660/00/NL/000
Contractref.: 1053725/6000

Bord : (metaal) hoofdbord		Plaats van opstelling : balie		Type : GMG Prima GE			
Nominale spanning (V) : 3x230		Icc (KA) :		Plan nr. :			
Voeding van : teller		Leiding in (mm²): VFVB 3x10		Aantal stroombanen :			
Hoofdsch(In) (A): 50A		IP :		avID: 134809261174			
OMSCHRIJVING		Leiding		Beveiliging			Opmerkingen – O Inbreuken – I Metingen - M
		Type	Doorsnede mm²	In(A)	Instelling		
					I>(A)	I>>(A)	
A	Stopc. Berging		2,5	16		C	
B	Stopc. Berging magazijn		2,5	16		C	
C	Stopc. Personeelslokaal		2,5	16		C	
D	Stopc. Jeugd/balie		2,5	16		C	
E	Stopc. Volwassenen		2,5	16		C	
F	Stopc. Balie links		2,5	16		C	
G	Stopc. Zuilen		2,5	16		C	
H	Stopc. Zuilen balie		2,5	16		C	
I	Stopc. Koelkast		2,5	16		C	
J	Voeding telefooncentr.		2,5	16		C	
K	Stopc. berging pers.		2,5	16		C	
L	Voeding boiler		2,5	16		C	
M	3-polig stopc. berging		2,5	16		C	
N	3-polig stopc. magazijn		2,5	16		C	
O	3-polig stopc. gelijkvloers		2,5	16		C	
P	Reserve		-	16		C	
Q	Voeding kookplaat		10	40		C	
R	Beveiliging		4	6		C	Diff. 300mA
S	Voeding bord stookplaats		4	25		C	Diff. 300mA
T	Hoofdbeveiliging		6	32		C	Diff. 300mA
U	Beveiliging bordverl.		2,5	16		C	
V	Hoofdcontactor			63			
W	Beveiliging bediening		2,5	6		C	Diff. 300mA



Blz: 5 / 5
 Verslag nr.: GEN/16/12155660/00/NL/000
 Contractref.: 1053725/6000

X	Verlichting reclame		2,5	6		C	Diff. 300mA
A'	Schakelklok		2,5	2		C	
B'	Dag-nachtschakelaar		2,5	2		C	
C'	Parlefoon		2,5	2		C	
D'	Parlefoon bib.		2,5	2		C	
E'	Noodverlichting		2,5	16		C	
F'	Reserve		2,5	16		C	
G'	Noodverlichting + bib.		2,5	16		C	
H'	Noodverlichting + bib.		2,5	16		C	
I'	Verl. Magazijn		2,5	16		C	
J'	Verl. Spots balie		2,5	16		C	
K'	Verl. Spots balie		2,5	16		C	
L'	Reserve		2,5	16		C	
M'	Bev. sec. spots balie			16		C	
N'	Bev. sec. spots balie			16		C	
O'	?			20		C	+ diff. 300mA
P'	Bev. sec. spots balie			20		C	

17012N-T-11-V-1995-1