

VERSLAG

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk



WELZIJSKOEPEL WEST-BRABANT NAZICHT AUTONOME SLUITING BRANDDEUREN

Datum nazicht autonome sluiting branddeuren: dinsdag 14 juni 2016

Aanwezig voor GIDPBW Haviland – mevr. Heyninck Tinka (preventieadviseur)

Aanwezig voor Welzijnskoepel West-Brabant – mevr. Wille Fanny (contactpersoon)

Administratief centrum – Statiestraat 156 – 1740 TERNAT

Locatie branddeur	Autonome sluiting OK	Autonome sluiting NIET OK
gelijkvloers t.h.v. het stooklokaal	☒	☐
verdiep +3 tussen de gang en de trappenhal	☐	☒

Opmerkingen: de branddeur t.h.v. de derde verdieping sluit niet meer autonoom. Gelieve de deur zo vlug mogelijk te laten herstellen. Aangezien de branddeur momenteel niet meer autonoom sluit, is de brandcompartimentering van het gebouw niet langer gegarandeerd. Deze opmerking werd reeds meerdere malen herhaald!

Tinka Heyninck

Fanny Wille

Preventieadviseur – GIDPBW Haviland

Contactpersoon – Welzijnskoepel West-Brabant



WELZIJSKOEPEL WEST-BRABANT NAZICHT AUTONOME SLUITING BRANDDEUREN

Datum nazicht autonome sluiting branddeuren: dinsdag 14 juni 2016

Aanwezig voor GIDPBW Haviland – mevr. Heyninck Tinka (preventieadviseur)

Aanwezig voor Welzijnskoepel West-Brabant – mevr. Wille Fanny (contactpersoon)

Administratief centrum – Statiestraat 156 – 1740 TERNAT

Locatie branddeur	Autonome sluiting	Autonome sluiting
	OK	NIET OK
gelijkvloers t.h.v. het stooklokaal	☒	☐
verdiep +3 tussen de gang en de trappenhal	☐	☒

Opmerkingen: de branddeur t.h.v. de derde verdieping sluit niet meer autonoom. Gelieve de deur zo vlug mogelijk te laten herstellen. Aangezien de branddeur momenteel niet meer autonoom sluit, is de brandcompartimentering van het gebouw niet langer gegarandeerd. Deze opmerking werd reeds meerdere malen herhaald!

Tinka Heyninck

Fanny Wille

Preventieadviseur – GIDPBW Haviland

Contactpersoon – Welzijnskoepel West-Brabant

Nummer plaatser: 5391
Datum: 14/03/05

122777

BRANDWERENDE DEUREN BENOR/ATG

PLAATSINGSATTEST

Ondergetekende de smelt & rederijk
gecertificeerd door ISIB als plaatser van brandwerende deuren,
certificeert hierbij dat de hierna vermelde brandwerende deuren werden geplaatst conform
onderstaande technische goedkeuringen BENOR/ATG en de regels van goed vakmanschap:

- adres van het gebouw: Straat, nr de Lijp & Koppel west - 1013
Postcode 1742 Gemeente Amstelveen

- eigenaar: OC 14 W

- nummer(s) van de technische goedkeuring(en) BENOR/ATG: 1639

- plaats van de deuren (beschrijving of plan in bijlage): aan CV ketel

aan trap H4

- aantal gecertificeerde deuren: 3

- aantal gekleefde labels: 2

Afwijkingen ten opzichte van de plaatsingsvoorschriften en verantwoording:

Voor de onderneming
belast met de plaatsing

de gecertificeerde plaatser

Bijlage: de plaats van de deuren, het nummer van de technische goedkeuring BENOR/ATG en de brandweerstand
worden gedetailleerd op het grondplan in bijlage.

TE BEWAREN DOOR DE OPDRACHTGEVENDE FIRMA.