

Naam stad Hasselt
 Straat & nr vijverstraat
 Postcode & gemeente 3500 Hasselt

Bank
 BE94 0689 1097 4214
 GKCCBEBBXXX

Contact
 Euroservice Group
 info@euroservicegroup.be
 +32 497 84 05 96
 011 22 02 06

Adres
 Luikersteenweg 11
 3500 Hasselt
 BE0707 657 461

Type reservoir

☒ Particulier Inhoud 3000 L ☒ EW DW ☒ Cilindrisch Toegankelijk ☒ Staal Ovaal
☐ Niet particulier Inhoud L EW DW Parallelepipedisch Inkuiping Polyester Rond
 Datum plaatsing ☒ Ontoegankelijk Polyethyleen Groeve Andere

Visuele controle

Aanwezig		Controle	
Ja	Neen	Ok	N-Ok

Toezichtspuit ☒
 Staat toezichtspuit ☒
 Dichtheid toezichtspuit ☒
 Vervuiling rond tank ☒
 Staat deksel ☒
Inkuiping ☒
 Algemene staat ☒
 Waterdicht ☒
 Koolstofwaterdicht ☒
Leidingen (zichtbare delen) ☒
 Aansluiting ☒
 Staat leiding ☒
 Uitmonding leiding ☒
 Staat aanvoerleiding ☒
 Staat terugvoerleiding ☒
 Stookoliefilter ☒
Leidingen
 Algemene staat tank ☒
Vorig certificaat

Toebehoren

Aanwezig		Controle	
Ja	Neen	Ok	N-Ok

Peilmeting
 Peillat ☒
 Mechanisch ☒
 Pneumatisch ☒
 Ultrasoon ☒
 Andere ☒
Overvulbeveiliging
 Fluit ☒
 Elektronische sonde ☒
 Vloeistof ☒
 Onderdruk ☒
Lekdetectie
 Overdruk ☒
 Peilputten ☒
 Andere ☒
Wanddiktemeting mm

Opmerkingen

Besluit

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden
☒ Tank mag nog gebruikt worden Tank mag niet meer gebruikt worden

Handtekening

Volgende controle

Verplicht 21/11/29
 Aangeraden 21/11/29

Algemene staat tank

Aantal cm water tank: 2 cm
 Water- en slibmonstering Ph:

Dichtheids controle
 Ultrasoon
 Onderdruk
 Overdruk ☒
 Andere

Technicus coll
 Erkeningsnr SU 05386

Datum keuring 21/11/24

