

HEYLENS B.V.B.A.

INGEVULD EN ONDERTEKEND TERUGSTUREN

Koninklijk Besluit van 8/01/2000 (wijzigt het Koninklijk Besluit nr 20 van 20/07/1970) legt de tarieven van belasting op de toegevoegde waarde vast en bepaalt de verdeling van goederen en diensten overeenkomstig deze tarieven (Belgisch Staatsblad van 20/01/2000) Rubriek XXXI: Woningbouw toegepast op prive-woningen.

ATTEST

Ik ondergetekende:

Naam: **Welzijnskoepel West Brabant**

Woonplaats: **Statiestraat 156
1740 Ternat**

(*) Eigenaar/~~Bewoner~~ van het gebouw gelegen:

**Statiestraat 156
1740 Ternat**

verklaart uitdrukkelijk dat de werken uitgevoerd door de ondernemer:

**HEYLENS B.V.B.A.
Kerkstraat 16
1700 Sint-Ulriks-Kapelle**

ingeschreven volgens art. 299 bis van het wetboek van de belastingen op de inkomens onder het nr 03/26/10, als doel hebben:

- ☐ VERBOUWING
- ☐ RENOVATIE
- ☐ SANERING
- ☐ VERBETERING
- ☐ HERSTEL
- ☒ ONDERHOUD

waarvan de eerste bewoning minstens 10 jaar voorafgaat aan de eerste datum waarop BTW invorderbaar is volgens art.22 van het wetboek. Dit gebouw moet na het uitvoeren van de werken daadwerkelijk en uitsluitend of hoofdzakelijk worden gebruikt als prive-woning.

Handtekening klant:

(vermelden 'gelezen en goedgekeurd')

gelezen en goedgekeurd
Deville M

**WELZIJSKOEPEL
WEST-BRABANT
Statiestraat 156
1740 Ternat**

(*) Schrappen wat niet past.

Elke aangifte die niet binnen de acht dagen getekend teruggestuurd is, zal een rectificatie (hetzij 21,0) tot gevolg hebben, vermeerderd met 10 EUR administratiekosten.

Koninklijk Besluit van 8/01/2000 (wijzigd het Koninklijk Besluit nr 20 van 20/07/1970) legt de tarieven van belasting op de toegevoegde waarde vast en bepaalt de verdeling van goederen en diensten overeenkomstig deze tarieven (Belgisch Staatsblad van 20/01/200) Rubriek XXXXI: Woningbouw toegepast op prive-woningen.

ATTEST

Ik ondergetekende:

Naam: **Welzijnskoepel West Brabant**

Woonplaats: **Statiestraat 156
1740 Ternat**

(*) Eigenaar/Bewoner van het gebouw gelegen:

**Statiestraat 156
1740 Ternat**

verklaart uitdrukkelijk dat de werken uitgevoerd door de ondernemer:

HEYLENS B.V.B.A.

Kerkstraat 16

1700 Sint-Ulriks-Kapelle

ingeschreven volgens art. 299 bis van het wetboek van de belastingen op de inkomens onder het nr 03/26/10, als doel hebben:

☐ VERBOUWING

☐ RENOVATIE

☐ SANERING

☐ VERBETERING

☐ HERSTEL

☐ ONDERHOUD

waarvan de eerste bewoning minstens 10 jaar voorafgaat aan de eerste datum waarop BTW invorderbaar is volgens art.22 van het wetboek. Dit gebouw moet na het uitvoeren van de werken daadwerkelijk en uitsluitend of hoofdzakelijk worden gebruikt als prive-woning.

(vermelden 'gelezen en goedgekeurd')

Handtekening klant:

(*) Schrappen wat niet past.

Elke aangifte die niet binnen de acht dagen getekend teruggestuurd is, zal een rectificatie (hetzij 21,0) tot gevolg hebben, vermeerderd met 10 EUR administratiekosten.

Onze facturen zijn contant betaalbaar.

ONDERHOUDS/CONTROLE ATTEST VERWARMINGSKETEL - GASVORMIGE/VLOEIBARE BRANDSTOF EENTRAPS-/TWEETRAPSBRANDERS - REGIO VLAANDEREN

Datum controle/onderhoud: 15/12/2017

ONDERNEMING DIE DE PERIODIEKE CONTROLE UITVOERT

Naam: HEYLENS B.V.B.A.
Straat en nummer: Kerkstraat 16
Postcode en gemeente: 1700 Sint-Ulriks-Kapelle
Tel.: 02 453 94 73 Fax: 02 453 94 73
e-mail: info@heylens.be
Ondernemingsnummer: BE 0425.188.513

VTI: ☐ ONDERNEMING ☒ PARTICULIER

Naam van de verantwoordelijke: Welzijskoepel West Brabant
Onderneming (indien van toepassing):
Straat en nummer: Statiestraat 156
Postcode en gemeente: 1740 Ternat
Tel.: Fax:
Adres stooktoestel indien verschillend van adres klant:

TYPE VAN INTERVENTIE

- ☒ Reiniging en controle rookgasafvoer
☒ Reiniging en controle atmosferische / premix brander
☒ Reiniging en controle warmtewisselaar
☐ Reiniging en controle ventilatorbrander
☒ Keuring verbranding
☐ Herkeuring verbranding

BRANDSTOF

- ☐ Vloeibaar: ☐ Gasolie verwarming ☐ Gasolie verwarming extra ☐ Zware stookolie ☐ Andere:
☒ Gasvormig: ☒ Aardgas ☐ Propana ☐ Butaan ☐ Biogas ☐ Andere:
☐ Vaste brandstof: ☐ Hout ☐ Kolen ☐ Pellets ☐ Andere:

KETEL

Aantal ketels in de stookplaats: 1
Identificatie verwarmingsketel:
Aangesloten als: ☐ B ☒ C 53
Init: ☒ Ja ☐ Neen
Inplaat: ☒ aanwezig ☐ afwezig
Merk: Junkers Type: ZWBR 42-3 A23
Nuttig vermogen: 42 (kW of Kcal/h)
Constructiedatum: 01/09/2015
Fabricatienummer: 007744
Condensatieketel: ☒ Ja ☐ Neen

BRANDER

☐ Atmosferisch ☐ Geblazen brander ☒ Premix
☐ 1 vlamgang ☐ 2 vlamgangen ☒ modulerend
Indien van toepassing:
Kenplaat: ☐ aanwezig ☐ afwezig
Merk: Type:
Debiet: (kg/h of l/h of m3/h)
Constructiedatum:

VERWARMINGSINSTALLATIE

Warmtetragerend medium: ☒ Water ☐ Lage druk stoom ☐ thermische olie ☐ Lucht
Verwarmingssysteem: ☐ verwarming ☐ SWW ☒ verwarming + SWW

CONTROLES

1. MEETOPENINGEN

Is de installatie vrijgesteld van de verplichting meetopeningen? ☐ Ja ☒ Neen
Indien neen, zijn de meetopeningen aanwezig? ☒ Ja ☐ Neen
Zijn de meetopeningen conform? ☒ Ja ☐ Neen

2. CONTROLE KETEL - STOOKPLAATS

Is de algemene staat van de ketel in orde? ☒ Ja ☐ Neen
Zijn de veiligheidsvoorzieningen in orde? ☒ Ja ☐ Neen
Is er een stappenplan aanwezig? ☐ Ja ☐ Neen

3. METINGEN

	Eenheid	Toepassing	Initiële meting		Eindmeting		Eisen	Conform	
			Trap 1	Trap 2	Trap 1	Trap 2		OK	Niet OK
Keteltemperatuur	°C	1-2			23	57		☒	☐
Sproeier: merk/type	/	1							
Sproeier: hoek	°	1							
Sproeier: debiet	USG/h	1							
Impdruk	bar	1							
Statische gasdruk ingang	mbar	2			21.9	21.9			
Dynamische gasdruk ingang	mbar	2			20.9	19.9			
Gasdruk brander	mbar	2							
Druk schoorsteen	mbar	1-2			0.03	0.24		☒	☐
Rookindex	Bacharach	1						☐	☐
Zuurstof O ₂	%	1-2			3.5	3.5		☒	☐
Koolstofdioxide CO ₂	%	1-2			9.92	9.92		☒	☐
Koolstofmonoxide CO	mg/kWh	1-2			35	115		☒	☐
Rookgastemperatuur	°C	1-2			47.3	55.9			
Verbrandingsluchttemperatuur	°C	1-2			23.9	23.4			
Nettotemperatuur	°C	1-2			23.4	32.5		☒	☐
Verbrandingsrendement	°C	1-2			98.9	98.4		☒	☐

De tickets van de meetresultaten dienen aan dit attest vastgeniet te worden.

4. STOOKPLAATS - ROOKGASAFVOER

Verbrandingsluchtaanvoer (lage verluchting) stooklokaal conform? ☒ Ja ☐ Neen ☐ NVT
Ventilatie (hoge verluchting) stooklokaal conform? ☒ Ja ☐ Neen ☐ NVT
Rookgasafvoer conform? ☒ Ja ☐ Neen ☐ NVT
Abnormale aanwezigheid van condenssporen rookgasafvoer? ☐ Ja ☒ Neen ☐ NVT

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het stooktoestel werkt: ☒ goed ☐ niet goed ☒ veilig ☐ niet veilig

Gebreken die tijdens deze interventie werden verholpen:

Gebreken die tijdens deze interventie niet konden worden verholpen:

Maatregelen die moeten worden getroffen om deze gebreken op te lossen:

Andere opmerkingen: Opblazen expantievat 0.5u

VOLGENDE INTERVENTIE

☒ De eerstvolgende periodieke controle/onderhoud uit te voeren uiterlijk op 15/12/2019

☐ Voor het in overeenstemming brengen, uit te voeren binnen de 3 maand vanaf de datum van dit attest.


Attest afgeleverd door: Buyck Kenny

Functie: erkend technicus

Identificatienummer: GV01774

Volgnummer attest: 1161

Handtekening:



Attest ontvangen door: Deville

Functie: Bevoegde

Handtekening:

